

XVII. ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW

do projektu wykonawczego instalacji grzewczej, cwu oraz wentylacji dot. przebudowy budynku
biurowego na mieszkania chronione w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 8

Ozn.	Nazwa pomieszczenia	Grzejniki		Uwagi
		istniejące	projektowane	
1	2	3	4	5
	PARTER			
1/1	Dyżurka	C22/50/100	C22/50/100	-
1/2	Toaleta ogólna	C11/50/40	C22/50/70	wymiana
1/3	Pokój	C22/50/60	C22/50/60	-
		C22/50/60	C22/50/60	-
1/4	Toaleta dla niepełnosprawnych	C11/50/60	C22/50/80	wymiana
1/5	Pokój	C22/50/120	C22/50/80	-
1/6	Toaleta dla niepełnosprawnych	-	-	-
1/7	Świetlica – cz. wypoczynkowa	C22/50/110	C22/50/110	-
1/8	Świetlica – cz. jadalna	C22/50/80	C22/50/80	-
		C22/50/80	C22/50/80	-
1/9	Aneks kuchenny	AI/50/10el	C22/50/80	wymiana
1/10	Pom. biurowe	C22/50/100	C22/50/100	-
1/11	Korytarz	-	-	-
1/12	Przedsionek	C22/50/140	C22/50/70	-
1/13	Klatka schodowa	C22/50/100	C22/50/80	-
	PIĘTRO			
2/1	Pokój socjalny	C22/50/100	C22/50/80	-
2/2	Przedsionek	-	C11/50/40	montaż
2/3	Łazienka	C11/50/40	C22/50/80	wymiana
2/4	Pokój 2-osobowy	C22/50/60	C22/50/60	-
2/5	Łazienka	C22/50/80	C22/50/80	-
2/6	Pokój 2-osobowy	C22/50/120	C22/50/100	-
2/7	Pokój 2-osobowy	AI/50/10el	C22/50/120	wymiana
2/8	Przedsionek	-	-	-
2/9	Łazienka	C22/50/100	C22/50/80	-
2/10	Świetlica ogólna	C22/50/80	C22/50/80	-
		C22/50/100	C22/50/80	-
2/11	Korytarz	-	-	-
2/12	Pralnia	-	-	-