

XVI. ZESTAWIENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

do projektu wykonawczego instalacji grzewczej, cwu oraz wentylacji
dot. przebudowy budynku biurowego na mieszkania chronione
w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 8

Ozn. p.o. m.	Nazwa pomieszczenia	Kubatura m ³	Krotność wymian W/h	Ilość pow. wentylacyjnego m ³ /h	Zespoły wentylacyjne
1	2	3	4	5	6
1/4	PARTER Toaleta dla niepełnosprawnych	15,25	3,3	50,0	ZW1 L _w = 159,8 m ³ /h
1/7	Świetlica - cz. wypoczynkowa	36,11	1,0	36,1	
1/8	Świetlica - cz. jadalna	35,12	1,0	35,1	
1/1	Pom. biurowe	38,56	1,0	38,6	
0					
1/9	Aneks kuchenny	25,14	2,0	50,3	ZW2 L _w = 152,6 m ³ /h
1/6	Toaleta dla niepełnosprawnych	12,56	4,0	50,0	
1/5	Pokój jednoosobowy	52,33	1,0	52,3	
1/2	Toaleta ogólna	16,74	4,8	80,0	ZW3 L _w = 80 m ³ /h
2/1	PIĘTRO Świetlica ogólna	85,90	1,0	85,9	ZW4 L _w = 180,6 m ³ /h
0					
2/5	Łazienka	14,54	5,5	80,0	
2/1	Pralnia	2,93	5,0	14,7	ZW5 L _w = 194,2 m ³ /h
2					
2/9	Łazienka	14,91	5,4	80,0	
2/6	Pokój 2-osobowy	54,31	1,0	54,3	
2/7	Pokój 2-osobowy	59,92	1,0	59,9	ZW6 L _w = 80 m ³ /h
2/3	Łazienka	16,99	5,4	80,0	